



QUARTER TURN SUPPLY STOP

INSTALLATION INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS

QTSS-3-1014

1. Before installing, turn off water supply at shut off valve.
2. Use care when solvent cementing valve in place. Make sure to use solvent cement designed for use with CPVC. Do not over-cement as this will cause damage to valve.
3. When selecting a supply line to connect with this valve, make sure that its manufacturer has designated it safe for use with CPVC. Some rubber gaskets are incompatible with CPVC and can cause valve to fail in the future.
4. Make sure the supply line is aligned with the riser and the valve. Failure to do so could cause the nut to loosen in the future and the supply line to break loose.
5. Use care when threading in supply line. Make sure that threads on a supply line are aligned with threads on valve. Failure to do so could cause threads on the valve to be damaged.
6. Carefully hand-tighten water connection making sure not to cross thread, then apply $\frac{1}{2}$ turn using a wrench. Do not over-tighten. This can cause undue stress to the valve and cause the valve to be damaged.
7. Turn on water supply and check for leaks.



SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
CORPORATE OFFICE

15853 Olden Street, Sylmar, CA 91342 PO Box 9203, Sylmar, CA 91392
(818) 364-1611 • www.spearsmfg.com





QUARTER TURN SUPPLY STOP

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y PRECAUCIONES

QTSS-3-1014

1. Antes de la instalación, cierre el suministro de agua en la válvula de cierre.
2. Tenga cuidado cuando cementando con solvente la válvula en su lugar. Asegúrese de utilizar un cemento solvente diseñado para su uso con CPVC. No sobre-cementar, ya que esto puede causar daños en la válvula.
3. Al seleccionar una línea de suministro para conectar con esta válvula, asegúrese de que su fabricante ha designado que es segura para usar con CPVC. Algunas juntas de goma son incompatibles con CPVC y pueden causar que la válvula falle en un futuro.
4. Asegúrese de que la línea de suministro está alineado con el tubo ascendente y la válvula. El no hacerlo podría causar que la tuerca se afloje en el futuro y la línea de suministro se suelte.
5. Tenga cuidado al enroscar en la línea de suministro. Asegúrese de que las roscas de la línea de suministro están en línea con las roscas de la válvula. El no hacerlo podría causar daño a las roscas de la válvula.
6. Apriete cuidadosamente a mano la conexión de agua y teniendo cuidado de no dañar las roscas, a continuación, aplicar $\frac{1}{2}$ vuelta con una llave. No apriete demasiado. Esto puede causar una tensión indebida a la válvula y hacer que la válvula se dañe.
7. Abra el suministro de agua y revise si hay fugas.



SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
CORPORATE OFFICE

15853 Olden Street, Sylmar, CA 91342 PO Box 9203, Sylmar, CA 91392
(818) 364-1611 • www.spearsmfg.com



© Copyright 2014 Spears® Manufacturing Company

Todos los Derechos Reservados. Impreso en EE. UU. 10/14

QTSS-3-1014